

В IV квартале 2024 года теплоснабжение производилось согласно утвержденного температурного графика 95-70 °С

Месяц	Среднемесячная температура наружного воздуха, °С	Температура прямой, °С факт/по графику	Температура обратной, °С факт/по графику
Октябрь	6	62/60	53/54
Ноябрь	-4	64/60	54/48
Декабрь	-10	70/68	59/53

Показатели тепловой энергии

Месяц	Отпуск тепловой энергии, Гкал	Среднечасовая мощность, Гкал/ч
Октябрь	9 757,9	13,2
Ноябрь	11 791,5	16,4
Декабрь	14 208,5	19,1