

В I квартале 2025 года теплоснабжение производилось согласно утвержденного температурного графика 95-70 °С

Месяц	Среднемесячная температура наружного воздуха, °С	Температура прямой, °С факт/по графику	Температура обратной, °С факт/по графику
Январь	-10	68/53	71/59
Февраль	-9	67/52	69/57
Март	-3	60/49	64/54

Показатели тепловой энергии

Месяц	Отпуск тепловой энергии, Гкал	Среднечасовая мощность, Гкал/ч
Январь	14 595,3	19,6
Февраль	12 860,8	19,1
Март	12 420,7	16,7